



UWAGI

**OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"
PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ WOLNOSTOJĄCĄ / NATYKNOWĄ O IP3X WYPOSAŻONĄ W DRZWI Z ZAMKIEM NA KLUCZ
2. W ROZDZIELNICZY POZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA.
3. ROZDZIELNICIA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI **EATON** LUB RÓWNOWARTNE JAKOŚCIOWO.
4. UKŁAD SIECI **"TN-S"** Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
5. WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICZY GÓRĄ.

